



RELATÓRIO DE VISTORIA

No dia 02 de julho de 2020, efetuou-se vistoria e conferencia das placas instaladas pela empresa SOMAPRINT IMPRESSÃO DIGITAL LTDA-ME, CNPJ 11.244.011/0001-33, nas vias públicas do município de Descanso, conforme autorização de fornecimento nº 1076/2020, item 04.

Verificou-se que foram instaladas 12 (doze) placas de sinalização para lombadas conforme previsto no quantitativo da AF supracitada. São 04 (quatro) placas instaladas na Rua Félix Piaseski, 04 (quatro) placas instaladas na Rua Antônio Ciechanowski e 04 (quatro) placas instaladas na Rua XV de Novembro, dentro do perímetro urbano do município de Descanso.

Para conferencia das dimensões de cada conjunto de placa e tubo de suporte utilizou-se trena metálica e paquímetro. Em relação ao comprimento dos tubos metálicos, verificou-se que todos possuem o comprimento indicado na descrição do item da AF 1076/2020 quando somado a parte enterrada e a parte aparente. Todos os tubos também são redondos de 2 polegadas, conforme a especificação solicitada. Em relação à largura das placas, todas estão de acordo com a especificação solicitada.

Quando da medição das espessuras de tubos de aço galvanizado, foi verificado que nenhum dos 12 (doze) itens foi instalado com a espessura da parede do tubo de aço galvanizado de acordo com a especificação indicada no processo licitatório nº 26/2020 pregão nº 14/2020. A especificação licitada indicava espessura da parede de no mínimo 2mm, porém, em medição com a utilização do paquímetro, foram identificadas espessuras de 1,7mm a 1,75mm. Desta forma, verifica-se que todos os tubos estão com espessura da parede inferior ao que foi solicitado na autorização de fornecimento nº 1076/2020.

Diante ao exposto, com base na situação verificada *in loco* e conferencia dos materiais instalados em relação à descrição constante na respectiva AF, recomendo que não sejam aceitos os materiais entregues e que este relatório seja repassado ao setor jurídico para os devidos procedimentos formais.

Descanso, 02 de julho de 2020.

Engenheiro Civil Fernando Trintinaglia
CREA/SC 140.621-5 Matrícula 3.173

Sec. de obras e Serv. Urb. Givovani Karlinski
Matrícula 3.629