



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC



ART OBRA OU SERVIÇO

25/2023 8986297-3

Substituição de ART 8789160-1
Individual

1. Responsável Técnico

JEFFERSON FRANCISCO BRUNETTO

Título Profissional: Engenheiro Eletricista

RNP: 2505962014

Registro: 058466-4-SC

Empresa Contratada: D OESTE ENGENHARIA ELETRICA LTDA ME

Registro: 173597-9-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Descanso

Endereço: Avenida Marechal Deodoro

Complemento:

Cidade: DESCANSO

Valor: R\$ 1.900,00

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Bairro: Centro

UF: SC

Ação Institucional:

Tipo de Contratante:

CPF/CNPJ: 83.026.138/0001-97
Nº: 146

CEP: 89910-000

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: Prefeitura Municipal de Descanso

Endereço: Rua Thomas Koproski

Complemento:

Cidade: DESCANSO

Data de Início: 03/04/2023

Previsão de Término: 27/12/2023

Finalidade:

Bairro: Centro

UF: SC

Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 83.026.138/0001-97
Nº: 580

CEP: 89910-000

Código:

4. Atividade Técnica

Projeto	Especificação	Dimensionamento
Subestação externa de Energia Elétrica	Dimensão do Trabalho:	150,00 Quilovolt(s)-Ampere
Aterramento de instalação elétrica	Mensuração	Dimensão do Trabalho: 1,00 Número de Sistemas
Instalação elétrica em baixa tensão para fins residenciais/comerciais	Memorial Descritivo	Dimensão do Trabalho: 150,00 Quilovolt(s)-Ampere
Instalação elétrica média/alta tensão para fins residenciais/comerciais	Dimensionamento	Dimensão do Trabalho: 150,00 Quilovolt(s)-Ampere
Rede de distribuição de energia elétrica	Especificação	Dimensão do Trabalho: 25,00 Quilovolt(s)
Medição eletrônica	Especificação	Dimensão do Trabalho: 1,00 Unidade(s)
Proteção elétrica/eletrônica	Memorial Descritivo	Dimensão do Trabalho: 1,00 Unidade(s)
Ramal de entrada de energia elétrica em alta tensão	Especificação	Dimensão do Trabalho: 25,00 Quilovolt(s)
Transformador	Especificação	Dimensão do Trabalho: 150,00 Quilovolt(s)-Ampere
Verificação final instalações elétricas média tensão (item 7 da NBR14039)	Análise	Dimensão do Trabalho: 150,00 Quilovolt(s)-Ampere

5. Observações

Projeto de Entrada de Energia em MT, para edificação com fins de reunião de público, Creche Pré-Escola Tipo 01 – Padrão FNDE, Área Total 1.317,99m², referente ao contrato Nº17/2023.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ASSENAR - 30

8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART: ART ISENTA

ART ISENTA DE TAXA CONFORME RESOLUÇÃO DO CONFEA N 1.067/2015 OU POR DECISÃO JUDICIAL.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

DESCANSO - SC, 04 de Outubro de 2023

JEFFERSON FRANCISCO BRUNETTO
681.966.019-72

