

PARECER TÉCNICO CELESC

**SUBESTAÇÃO DE PROTEÇÃO, TRANSFORMAÇÃO SE - 150 kVA
E CABINE DE MEDIÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 01 - PADRÃO FNDE

Solicitação 688898

Prezado(a) cliente,

Para atendimento desta unidade será necessário obras na rede com participação financeira do consumidor. Após aprovação deste projeto solicitar o orçamento da obra na rede de distribuição através do e-mail gilbertolm@celesc.com.br. Fornecimento em 23kV através do AL SMD03 com TD particular de 150kVA. Para envio do orçamento a subestação particular já deve estar instalada em campo, ou no mínimo com uma demarcação evidente onde será sua localização. O ramal de ligação deverá ser com cabos protegidos e não deverá ser superior a 40m nem passar próximo a construções conforme normativa N-321.0002. Os ramais de carga não deverão cruzar com a rede da CELESC. Esta consulta tem validade de 180 dias.

Atenciosamente,

Eng. Arceu Campos